

Znak sprawy IZ.271.14.2020

Halinów 05.11.2020 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W związku z pytaniem skierowanym do Zamawiającego w postępowaniu pn. „EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów” prowadzonym przez Gminę Halinów ul. Spółdzielcza 1, 05 – 074 Halinów działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. W udostępnionych materiałach przetargowych dotyczących wymagań w zakresie kotłów gazowych występują rozbieżności. Wg tabeli 3 PFU przedmiotem zamówienia są dwa rodzaje kotłów: z zasobnikiem ładowanym warstwowo albo z podgrzewaczem wyposażonym w wężownicę. Natomiast w załączniku nr 3 PFU - wykaz budynków - przy części adresów planowane są kotły bez zasobnika. Jednocześnie w załączniku 1A - Formularz cenowy wielkości i ilości kotłów są rozbieżne z załącznikiem 3 i tabelą 3 PFU. Prosimy o jednoznaczne opisanie jakie kotły i w jakich ilościach należy wycenić.

Odpowiedź:

Zamawiający ujednolicił zapisy w załączniku 3 i tabeli 3 PFU oraz załączniku 1A - Formularz cenowy

2. Czy w formularzu cenowym w pozycjach dotyczących kotłów gazowych o mocach 12, 17 i 24 kW bez zasobnika należy wycenić tylko montaż samego kotła i oznacza to, że kocioł należy połączyć z istniejącym zasobnikiem?

Odpowiedź:

Część z wskazanych w formularzu cenowym kotłów będzie kotłami z wbudowanym zasobnikiem (zostało to oznaczone w opisie), część kotłów będzie miało zasobnik wspólny z instalacją kolektorów słonecznych (ich dostawa i wielkość została określona w oddzielnej tabeli), część planowanych do montażu kotłów należy podłączyć istniejącymi już w kotłowni zasobnikami.

3. W załączniku 3 PFU w poz. 48 planowany jest kocioł gazowy na LPG, a nie jest uwzględniony w formularzu cenowym. Prosimy o wyjaśnienie jaki kocioł przewidywany jest pod tym adresem.

Odpowiedź:

Kotły gazowe na LPG zostały uwzględnione w formularzu cenowym i dotyczą poz. 6, 24 i 47 wymienionych w załączniku 3 PFU.

4. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki, w których mają być montowane kotły gazowe mają instalację gazową wprowadzoną do budynku.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wszystkie lokalizacje wskazane dla montażu kotłów gazowych są przygotowane do rozpoczęcia przedmiotu zamówienia – wszystkie mają wykonaną instalację gazową wprowadzoną do budynku.

5. Prosimy o potwierdzenie, że doprowadzenie wewnętrznej instalacji wody zimnej, c.o. i c.w.u. do pomieszczenia montażu kotłów jest po stronie właściciela budynku.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że doprowadzenie wewnętrznej instalacji wody zimnej, c.o. i c.w.u. do pomieszczenia montażu kotłów jest po stronie właściciela budynku

6. Prosimy o potwierdzenie, że doprowadzenie wewnętrznej instalacji wody zimnej i cwu do pomieszczenia montażu podgrzewacza jest po stronie właściciela budynku.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że doprowadzenie wewnętrznej instalacji wody zimnej, c.w.u. do pomieszczenia montażu podgrzewacza jest po stronie właściciela budynku

7. Czy Zamawiający potwierdza, że zapewnienie prawidłowo zabezpieczonego gniazdka elektrycznego w pobliżu montażu kotła czy podgrzewacza jest po stronie właściciela budynku.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zapewnienie prawidłowo zabezpieczonego gniazdka elektrycznego w pobliżu montażu kotła czy podgrzewacza jest po stronie właściciela budynku.

W wyniku udzielonych odpowiedzi Zamawiający zmienił treść PFU oraz wprowadził do SIWZ i umowy zapis o treści :

Zgodnie z zestawieniem nieruchomości z załącznika nr 3 do PFU Zamawiający określił jakie są obecne źródła ciepła w poszczególnych lokalizacjach i na jaki piec będzie wymieniony. Wykonawca na podstawie swojego doświadczenia powinien wycenić wszystkie niezbędne elementy instalacji, które będą potrzebne do uruchomienia ogrzewania. Inne elementy należy zamontować przy podłączaniu

nowego pieca gazowego w miejsce starego pieca gazowego a inne elementy instalacji będą wymienione przy zamianie instalacji z piecem na paliwo stałe na instalację z piecem gazowym. Wykonawca powinien w swojej ofercie wycenić wszystkie niezbędne prace instalacyjno-montażowe oraz związany z tym zakup materiałów tak aby zamontowane piece mogły zostać uruchomione i aby prace zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną.

Z up. Burmistrza Halinowa
Zastępcą Burmistrza
/-/ Adam Sekmistrz