

Halinów 15.10.2018r.

ZP.JRP.271.08.2018

## **ODPOWIEDŹ NA PYTANIA**

W związku z pytaniem, skierowanym do Zamawiającego w postępowaniu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów - Zadania 8 i 9 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żelaznej, Wiosennej, Osiedlowej, Willowej oraz sięgacze m. Długa Szlachecka wraz z przepompownią ścieków ”Żelazna” i przewodem tłocznym””, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu , Działanie 2.3.Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający udziela następującej odpowiedzi,

### **Pytanie 1:**

Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1200 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

### **Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający nie dopuści stosowania studzienek z tworzywa sztucznego średnicy DN1200 jako równoważne do studzienek betonowych.

Z up. Burmistrza  
Zastępcą Burmistrza  
/-/ Adam Sekmistrz